



グラウトホール用プラグ 試験成績書

平成 19年 4月度

武蔵野機工株式会社

〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号



項目 種類	外観形状	(ネジ外径)A			(パッキン外径)B			(ネジ高さ)H		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
PF-2CS	良	58.8	2.0	59.7	61.0	2.5	61.9	13.0	1.0	13.1
PF-2C	良	58.8	2.0	58.5	65.0	2.5	64.6	19.5	1.0	19.4