



グラウトホール用プラグ 試験成績書

平成 19年 6月度



武蔵野機工株式会社

〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号



種類 \ 項目	外観形状	(ネジ 外径)A			(ハッキン外径)B			(ネジ 高さ)H		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
PF- 2CS	良	58.8	2.0	59.1	61.0	2.5	61.3	13.0	1.0	13.0
PF- 2C	良	58.8	2.0	58.7	65.0	2.5	64.8	19.5	1.0	19.4