

グラウトホール用プラグ 試験成績書


平成 23年 1月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



種類 項目	外 観 形 状	(ネジ 外径)A			(パッキン外径)B			(ネジ 高さ)H		
		寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
PF-2CS	良	58.8	2.0	58.5	61.0	2.5	60.5	13.0	1.0	12.7
PF-2C	良	58.8	2.0	58.7	65.0	2.5	64.9	19.5	1.0	19.6