

# グラウトホール用プラグ 試験成績書


平成 23年 2月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



| 種類     | 項目<br>外観形状 | (ネジ外径)A |     |      | (パッキン外径)B |     |      | (ネジ高さ)H |     |      |
|--------|------------|---------|-----|------|-----------|-----|------|---------|-----|------|
|        |            | 寸法      | 許容差 | 測定値  | 寸法        | 許容差 | 測定値  | 寸法      | 許容差 | 測定値  |
|        |            | mm      | ±   | mm   | mm        | ±   | mm   | mm      | ±   | mm   |
| PF-2CS | 良          | 58.8    | 2.0 | 58.7 | 61.0      | 2.5 | 60.8 | 13.0    | 1.0 | 13.0 |
| PF-2C  | 良          | 58.8    | 2.0 | 58.6 | 65.0      | 2.5 | 64.5 | 19.5    | 1.0 | 19.2 |