成形材料試験成績表

平成25年9月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号 TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020


成形材料名:ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値	
密度	JIS K 7112	kg/m³	942 以上	960	
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.4	
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.88	
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64	
ピカット軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127	


[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。


鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(B形スペーサ)試験成績表

<u>平成 25年 9月度</u>



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号 TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020





項目			寸 法 規 格 値 及 び 許 容 差 (mm)											
	外観形状	形状		(厚さ)	T 1			(厚さ)	T 2			(巾)	w	
			規格値 許容	计宏学	測瓦	と値	規格値	許容差	測定値		規格値	计宏学	測定値	
				计谷左	最大	最小			最大	最小	死怕 胆	許容差	最大	最小
種類			mm	±	mm	mm	mm	土	mm	mm	mm	±	mm	mm
B20-3	良	Α	10.0	0.5	10.2	10.0	6.0	0.5	6.2	6.0	20.0	1.0	20.0	19.5
B25-3	良	Α	10.0	0.5	10.0	9.7	6.0	0.5	6.0	5.7	20.0	1.0	20.5	19.9
B31-4	良	Α	10.0	0.5	10.1	9.8	6.0	0.5	6.1	5.8	30.0	1.0	30.3	29.5
B31-5	良	Α	10.5	0.5	10.8	10.7	6.0	0.5	6.3	6.2	43.0	1.0	43.2	42.7
B35-4	良	Α	10.0	0.5	10.3	10.0	6.0	0.5	6.3	6.0	29.0	1.0	28.7	28.5
B35-5	良	Α	11.0	0.5	11.0	10.8	6.0	0.5	6.0	5.8	43.0	1.0	43.2	42.8
B40-5	良	Α	12.0	0.5	12.2	11.7	6.0	0.5	6.2	5.7	46.0	1.0	46.0	45.6
B45-5	良	Α	11.0	0.5	11.3	10.9	6.0	0.5	6.3	5.9	43.0	1.0	43.3	43.0
B55-5	良	Α	12.0	0.5	11.8	11.7	6.0	0.5	5.8	5.7	47.0	1.0	47.2	46.7
B70-6	良	Α	15.5	0.5	15.5	15.4	10.0	0.5	10.0	9.9	45.0	1.0	45.4	45.2
B80-6	良	Α	15.5	0.5	15.8	15.3	10.0	0.5	10.3	9.8	45.0	1.0	45.4	44.5