


グラウトホール用プラグ 試験成績書


平成 27年 9月度



株式会社 未来樹脂

〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



種類	項目	外観形状	(ネジ外径)A			(ハッキン外径)B			(ネジ高さ)H		
			寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
			mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
PF-2CS	良		58.8	2.0	58.6	61.0	2.5	60.7	13.0	1.0	12.9
PF-2C	良		58.8	2.0	58.5	65.0	2.5	64.6	19.5	1.0	19.8