

# グラウトホール用プラグ 試験成績書

平成 27年 12月 度




株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



種類	項目 外觀形状	(ネジ外径)A			(ワッキン外径)B			(ネジ高さ)H		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
PF-2CS	良	58.8	2.0	58.6	61.0	2.5	60.7	13.0	1.0	12.9
PF-2C	良	58.8	2.0	58.5	65.0	2.5	64.6	19.5	1.0	19.8