

# グラウトホール用プラグ 試験成績書

平成 29年 7月度




株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



| 種類 \ 項目 | 外観形状 | (ネジ外径)A |     |      | (ハッキン外径)B |     |      | (ネジ高さ)H |     |      |
|---------|------|---------|-----|------|-----------|-----|------|---------|-----|------|
|         |      | 寸法      | 許容差 | 測定値  | 寸法        | 許容差 | 測定値  | 寸法      | 許容差 | 測定値  |
|         |      | mm      | ±   | mm   | mm        | ±   | mm   | mm      | ±   | mm   |
| PF-2CS  | 良    | 58.8    | 2.0 | 58.3 | 61.0      | 2.5 | 60.8 | 13.0    | 1.0 | 13.1 |
| PF-2C   | 良    | 58.8    | 2.0 | 58.6 | 65.0      | 2.5 | 64.7 | 19.5    | 1.0 | 19.6 |