

# グラウトホール用逆止弁 試験成績書

平成 31年 2月度




株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020



| 項目<br>種類 | 外観<br>形状 | (外径)A |     |      | (外径)B |     |      | (高さ)H |     |      |
|----------|----------|-------|-----|------|-------|-----|------|-------|-----|------|
|          |          | 寸法    | 許容差 | 測定値  | 寸法    | 許容差 | 測定値  | 寸法    | 許容差 | 測定値  |
|          |          | mm    | ±   | mm   | mm    | ±   | mm   | mm    | ±   | mm   |
| PF-2S    | 良        | 58.8  | 1.0 | 58.5 | 58.8  | 1.0 | 58.8 | 14.0  | 1.0 | 14.5 |
| PF-2     | 良        | 58.8  | 1.0 | 58.4 | 58.8  | 1.0 | 58.6 | 30.0  | 1.0 | 29.7 |