

# グラウトホール用逆止弁 試験成績書

令和 2年 8月度




株式会社 未来樹



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4  
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021



| 項目<br>種類 | 外<br>観<br>形<br>状 | (外径)A  |             |             | (外径)B  |             |             | (高さ)H  |             |             |
|----------|------------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
|          |                  | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 |
|          |                  | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          |
| PF-2S    | 良                | 58.8   | 1.0         | 58.4        | 58.8   | 1.0         | 58.7        | 14.0   | 1.0         | 14.3        |
| PF-2     | 良                | 58.8   | 1.0         | 58.3        | 58.8   | 1.0         | 58.8        | 30.0   | 1.0         | 29.7        |